

关于紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司组织的

空压机设备招标的澄清公告

各投标单位：

我司组织的于 2017 年 03 月 31 日在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平路 130 号农业银行 5 楼会议室开标的空压机招标（招标编号为：ZJKY-HRB-HZ20170331）的相关内容澄清如下：

- 1、标准空气流量 Nm^3/min 定义：是指在绝对压力 1 个标准大气压 101.3kPa，温度为 0°C 时的空气流量。
- 2、离心空压机、螺杆空压机入口设计温度为 35°C 。
- 3、每台空压机均需配置气体质量流量计，安装在每台空压机出口管道处。

给各投标单位造成的不便敬请谅解！

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

2017-3-21

