

关于紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司组织的

冷却塔设备招标的澄清公告

各投标单位：

我司组织的于 2017 年 03 月 28 日在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平路 130 号农业银行 5 楼会议室开标的冷却塔招标(招标编号为：ZJKY-HRB-HZ20170328) 的相关内容澄清如下：

- 1、 H04-102 硫酸区域冷却塔选用有填料的逆流塔。
- 2、 冷却塔的循环水质为净环水。
- 3、 H02-101 熔炼区域三台冷却塔安装方式为一字组合安装。
- 4、 H04-102 硫酸区域四台冷却塔安装方式为一字组合安装。
- 5、 冷却塔布水管材质为不锈钢 304.
- 6、 冷却塔电机选用双速电机，忽略能耗等级要求。

给各投标单位造成的不便敬请谅解！

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

2017-3-21

