

关于紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司组织的 多级鼓风机的澄清公告

各投标单位：

现将各投标单位对黑龙江多宝山铜业二期项目多级鼓风机招标文件（招标编号：ZJKY-HRBDT20170418-01）提出的问题作如下澄清公告：

1、招标文件要求配置励磁柜，因电机为变频调速，无需励磁柜，请确认。

答复：确认配备高压变频柜（推荐品牌西门子、ABB、施耐德、艾默生）。

2、PLC采用的品牌是否有要求？

答复：西门子、罗克韦尔、施耐德等。

3、风量和风压是指进口流量和风压还是出口流量和风压？

答复：风量指标标准状态下实际流量、风压指出口升压。

4、鼓风机供货范围：1）风机本体；2）进口消音过滤器；3）风机配套电机；4）进、出口软连接；5）稀油站；6）现场控制柜；7）高压变频柜；8）进口电动调节阀；9）出口逆止阀。是否还有其他需要或不要的，请明确。

答复：鼓风机整机，从鼓风机进口至鼓风机出口软连接部分，包含但不限于：

1）风机本体；2）进、出口消音过滤器；3）风机配套变频电机；4）进、出口软连接；5）稀油站；6）现场控制柜；7）高压变频柜；8）进口电动调节阀；9）出口逆止阀；10）高位油箱；11）油温检测和控制设施；12）空气滤清器；13）进出口配对法兰。买方仅提供鼓风机所需土建基础、进出风管、润滑油、动力电缆以及现场控制箱至中控室电缆，其余由投标方负责。

如还有疑问，请致电联系李先生 18945732839 罗先生 13859548620

紫金矿业物流有限公司哈尔滨分公司

2017年5月14日

